효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호	:	122130016
품 목 명	:	삼상유도전동기
업 체 명	:	하이젠모터(주)
모 델 명	:	H-120HP-6P-Q
전부하효율	:	94.80
형식	:	보호형
극수	:	6극
정격출력(kW)	:	90.00
효율수준	:	최저소비효율기준(IE2) 만족
등록일자	:	2013.01.25

「에너지이용합리화법」 및 "효율관리기자재 운용규정"
(지식경제부 고시) 에 따라
상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

2013 년 11 월 25 일

에너지관리공단 이 사 장

449-994 경기도 용인시 수지구 풍덕천 2동 1157 Tel. 031)2604-246